


UWAGI I OZNACZENIA WG RYS. NR E-1

nr	pomieszczenie	wymagane natężenie ośw. wg. PN-EN 12464-1	ilość opraw	typ
16	KOMUNIKACJA	200	4	A
17	POKÓJ BIUROWY	300	3	B
18	POKÓJ BIUROWY	300	3	B
19	WC PERSONELU	200	2	A
20	MAGAZYN	100	1	E
21	MAGAZYN WENTYLATOROWANIA	200	5	D
22	SERWEROWNIA	500	5	D

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE			
LOKALIZACJA	CHEŁMNO NAD NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1			
OBIEKT	PAWILON WYSTAWIENNICZO - - ADMINISTRACYJNY - ETAP I			
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE RZUT PODDASZA			ATRIVM JM
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			SKALA 1 : 100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jolanta Śniedziewska			FAZA PW
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jolanta Śniedziewska			DATA 12.2015
				NR RYS. E-2