

ETAP I  
ETAP II

WYJŚCIE  
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE  
EWAKUACYJNE

RZUT PRZYZIEMIA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY


nr	pomieszczenie	wymagane natężenie ośw. wg. PN-EN 12464-1	ilość opraw	typ opraw
1	HALL	200	8	A
2	KOMUNIKACJA	200	6	A
3	BIBLIOTEKA	300	6	B
4	PRACOWNIA NAUKOWA	300	3	B
5	KORYTARZ + KL. SCHODOWA	200	3	A
6	POKÓJ BIUROWY	300	3	B
7	WC DAMSKIE	200	2	A
			1	E
8	WC MĘSKIE	200	2	A
			1	E
9	PRACOWNIA KONSERWATORSKA	500	6	B
10	MAGAZYN OPAŁU	100	2	C
11	KOTŁOWNIA	100	2	D
12	SALA WYSTAWOWA	500		
13	MAGAZYN	100	4	D
14	POM. GOSPODARCZE	100	2	D
15	MAGAZYN TERENOWY	100	4	D

**TYPY OPRAW:**

- A- oprawa świetlówkowa PXF BARI II DLN230 NT 2x26W ( TC-DEL 26W) z szkłem ozdobnym  
B- oprawa PXF IMOLA 2x55W  
C- oprawa PXF LATTE IP54 2x18W ( T8)  
D- oprawa PXF LATTE IP54 2x36W (T8)  
E- oprawa PXF LATTE NEW LED 3000K 19W


**UWAGI:**

1. Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V.  
3. Instalacje układać w rurkach ochronnych na uchwytach odstępowych, pod tynkiem.  
4. Stosować osprzęt zwykły p/t biały.  
5. Wszystkie gniazda stosować z bolcem uziemiającym.  
6. Gniazda instalować na wys. +0,9 m w pom. wc, technicznych, a w pozostałych na wys. +0,3m od posadzki.  
7. Łączniki i przyciski oświetlenia oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki.



oprawy oświetlenia kierunkowa PRYMAT LED AT C 3h jednostronna

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego serii SIRIOS 1h NM AD, IP65 lub równoważna

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE		 ATRIUM JM
LOKALIZACJA	CHEŁMNO NAD NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1		
OBIEKT	PAWILON WYSTAWIENNICZO - - ADMINISTRACYJNY		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE RZUT PRZYZIEMIA		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Skrzypczak	upr.proj.288/66	FAZA PB
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jolanta Śniedziewska		DATA 12.2015
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Witosławski	upr.proj.71/PW/92	NR RYS. E-1