

BUDYNEK C PARTER																			
12	Sala wystawowa	1-2 wym/h h=4	113,60	5,50	624,8	pobyt ludzi	nie	nie regulowana	20			1,5	1,2	910	780		N2	W2	
13	Magazyn	2 wym/h	17,75	3,00	53,3	magazynowe	nie	nie regulowana	20				2,1	110		110	N2		W2/1
14	Pom. gospodarcze	grawitacja	12,15	3,00	36,5	gospodarcze	nie	nie regulowana	20					grawitacja					G1
15	Magazyn terenowy	grawitacja	17,75	3,00	53,3	magazynowe	nie	nie regulowana	20					grawitacja					G2
RAZEM BUDYNEK C PARTER			161,25											1 020	780	110			
razem system N2			nawiew ogólny budynek C											1 020					
razem system W2			wywiew ogólny budynek C												780				
razem system W2/1			wywiew lokalny magazyn													110			
RAZEM N2/W2														1 020	780	110			
RAZEM BUDYNEK D PARTER			161,25											1 020	780	110			
BUDYNEK C PIĘTRO																			
21	Magazyn / Wentylatorownia	2 wym/h	26,20	2,50	65,5	stały pobyt	nie	nie regulowana	20				2,0			130	z Sali wystawowej		W2/2
RAZEM BUDYNEK C PIĘTRO			26,20													130			
razem system W2/2			wywiew lokalny magazyn													130			
RAZEM N2/W2																130			
RAZEM BUDYNEK C PIĘTRO			26,20													130			
razem system N2			nawiew ogólny budynek C											1 020					
razem system W2			wywiew ogólny budynek C												780				
razem system W2/1			wywiew lokalny magazyn													110			
razem system W2/2			wywiew lokalny magazyn													130			
RAZEM BUDYNKI			503,15											7 605	5 795	1 680			