

L.P.	Nazwa pomieszczenia	kryterium wentylacji	powierzchnia	wysokość	kubatura	typ pomieszczenia	klimatyzacja	temperatura wewnętrzna		ilość ludzi	krotność wymian		ilość powietrza świeżego			oznaczenie systemów					
			m²	m	m³			lato	zima		naw	wyw	nawiew	wywiew	lokalny	nawiew	wywiew	wywiew lokalny			
								°C	°C										[1/h]	[1/h]	m³/h
BUDYNEK B PARTER																					
3	Biblioteka	2-4 wym/h	44,00	3,00	132,0	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	3,0	3,0	400	400		N1	W1				
4	Pracownia naukowa	2 wym/h 40m3/os.	17,25	3,00	51,8	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	2,3	2,3	120	120		N1	W1				
5	Korytarz + klatka schodowa	1 wym/h	25,50	3,00	76,5	komunikacja	nie	nie regulowana	20		1,0		75			N1	do WC				
6	Pokój biurowy	2 wym/h	17,85	3,00	53,6	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	2,2	2,2	120	120		N1	W1				
7	WC damskie	wg przyborów	4,10	3,00	12,3	stały pobyt	nie	nie regulowana	20			4,1			50	z komunik		W1/1			
8	WC męskie	wg przyborów	4,10	3,00	12,3	stały pobyt	nie	nie regulowana	20			4,1			50	z komunik		W1/2			
9	Pracownia konserwatorska	2 wym/h	14,80	3,00	44,4	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	2,7	2,7	120		120	N1		W1/3			
10	Magazyn opału	grawitacja	5,60	3,00	16,8	magazynowe		nie regulowana	8							grawitacja					
11	Kotłownia	grawitacja	12,30	3,00	36,9	stały pobyt	nie	nie regulowana	8							grawitacja					
RAZEM BUDYNEK B PARTER													145,50	835	640	220					
razem system N1													nawiew ogólny budynek B i D			835					
razem system W1													wywiew ogólny budynek B i D				640				
razem system W1/1													wywiew lokalny WC damskie					50			
razem system W1/2													wywiew lokalny WC męskie					50			
razem system W1/3													wywiew lokalny pracownia konserwatorska					120			
RAZEM N1/W1																835	640	220			
RAZEM BUDYNEK B PARTER													145,50	835	640	220					
BUDYNEK B PIĘTRO																					
16	Komunikacja	1 wym/h	12,40	2,50	31,0	komunikacja	nie	nie regulowana	20		3,5		110			N1	do WC, server				
17	Pokój biurowy	2 wym/h 40m3/os.	16,35	2,50	40,9	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	2	2,4	2,4	100	100		N1	W1				
18	Pokój biurowy	2 wym/h 40m3/os.	16,35	2,50	40,9	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	2	2,4	2,4	100	100		N1	W1				
19	WC personelu	wg przyborów	4,20	2,50	10,5	sanitarne	nie	nie regulowana	20			4,8			50	z komunik		W1/4			
20	Magazyn	2 wym/h	20,20	2,50	50,5	magazynowe	nie	nie regulowana	20		2,0	2,0	100		100			W1/5			
22	Serwerownia	2 wym/h	11,70	2,50	29,3	magazynowe	nie	nie regulowana	20			2,1		60		z komunik	W1				
RAZEM BUDYNEK B PIĘTRO													81,20	410	260	150					
razem system N1													nawiew ogólny budynek B i D			410					
razem system W1													wywiew ogólny budynek B i D				260				
razem system W1/4													wywiew lokalny WC personelu					50			
razem system W1/5													wywiew lokalny magazyn					100			
RAZEM N1/W1																410	260	150			
RAZEM BUDYNEK B PIĘTRO													81,20	410	260	150					
BUDYNEK D PARTER																					
1	Hall	1 wym/h	51,60	2,60	134,2	komunikacja	nie	nie regulowana	20		1,0	1,0	140	140		N1	W1				
2	Komunikacja	1 wym/h	37,40	2,60	97,2	komunikacja	nie	nie regulowana	20		1,0	0,8	100	75		N1	W1				
RAZEM BUDYNEK D PARTER													89,00	240	215	-					
razem system N1													nawiew ogólny budynek B i D			240					
razem system W1													wywiew ogólny budynek B i D				215				
RAZEM N2/W2																240	215	-			
RAZEM BUDYNEK D PARTER													89,00	240	215	-					
RAZEM BUDYNKI																					
razem system N1													nawiew ogólny budynek B i D			2 505	1 895	610			
razem system W1													wywiew ogólny budynek B i D			1 485					
razem system W1/1													wywiew lokalny WC damskie				1 115				
razem system W1/2													wywiew lokalny WC męskie					50			
razem system W1/3													wywiew lokalny pracownia konserwatorska					50			
razem system W1/4													wywiew lokalny WC personelu					120			
razem system W1/5													wywiew lokalny magazyn					50			
																		100			