

nr	pomieszczenie	pow.użytk.	posadzka
	ETAP I	234.50 m^2	
1	HALL	51.60	granitogres
2	KOMUNIKACJA	37.40	granitogres
3	BIBLIOTEKA	44.00	panele podłogowe
4	PRACOWNIA NAUKOWA	17.25	panele podłogowe
5	KORYTARZ + KL. SCHODOWA	25.50	granitogres
6	POKÓJ BIUROWY	17.85	panele podłogowe
7	WC DAMSKIE	4.10	pl.ceramiczne
8	WC MĘSKIE	4.10	pl.ceramiczne
9	PRACOWNIA KONSERWATORSKA	14.80	pl.ceramiczne
10	MAGAZYN OPAŁU	5.60	
11	KOTŁOWNIA	12.30	
	ETAP II	161.25 m^2	
12	SALA WYSTAWOWA	113.60	
13	MAGAZYN	17.75	pl.ceramiczne
14	POM. GOSPODARCZE	12.15	pl.ceramiczne
15	MAGAZYN TERENOWY	17.75	pl.ceramiczne
	razem	395.75 m^2	

Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia sanitarnego należy zaopatrzyć w zawór odcinający.

Legenda:
- ciepła woda użytkowa
- woda zimna
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa

Instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wykonać z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego

Główne rurociągi rozprowadzające wodę należy prowadzić w przestrzeni posadzkach. Podejścia do odbiorników prowadzić w posadzkach.
Przewody zaizolować termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Podejścia wodociągowe do pojedynczych przyborów należy wykonać z przewodu np. PE-Xc Ø17*2,75 mm.

Zaprojektowana instalacja wodociągowa p-poż. wyposażona będzie w hydranty DN25 na węże półsztywne o długości 30 m, efektywnym zasięgu rzutu prądu gaśniczego 3 m, Zawory odcinające powinny być zamontowane na wysokości 1,35 m (+/- 0,1 m) od poziomu posadzki.

Na gałęzce wody na potrzeby bytowo-gospodarcze należy zamontować zawór pierwszeństwa VV100 odcinający przepływ wody w momencie pożaru.

Instalację hydrantową wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych wg PN-80/H-74200, izolowanych termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia pianką poliuretanową o gr. 9 mm.

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE	TRIM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp.j. ul. Kokoszowa 2, 60-185 Skórzewo www.trim-tech.eu	ATRIUM JM
LOKALIZACJA	CHEŁMNO NAD NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1		
OBIEKT	PAWILON WYSTAWIENNICZO - - ADMINISTRACYJNY		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA WODOCIĄGOWA. RZUT PRZYZIEMIA		SKALA 1 : 100
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		FAZA PB
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Mazurkiewicz upr.WKP/0150/POOS/10		DATA 12.2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Rytter		NR RYS. W.01
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Ratajczak upr. 7131/63/P/2002		