



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

WZDW.WU.6521 – 20/17

Poznań, 23 sierpnia 2017 r.

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

Pełnomocnik:

Pan Marcin Olesiński

ul. J. Wybickiego 14, 62-090 Krzyszkowo

Odpowiadając na pismo z 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. „Budowa parkingu na potrzeby byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem” w zakresie drogi wojewódzkiej nr 473 tj. lokalizacji zjazdu na działkę o nr ewid. 390/1 oraz przejścia dla pieszych w m. Chełmno, gm. Dąbie – **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW)** informuje, że lokalizacja zjazdu oraz chodnika wymaga opracowania dokumentacji technicznej, którą należy opracować na warunkach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), przy zachowaniu następujących warunków:

- zjazd na działkę o nr ewid. 390/1 z drogi wojewódzkiej będzie pełnił tylko funkcję wyjazdu z parkingu,
- szerokość jezdni zjazdu do 6,00 m,
- nawierzchnię zjazdu projektować utwardzoną z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z kostki betonowej typu behaton,
- zjazd od strony poboczy obramować krawężnikiem betonowym ulicznym wtopionym, a od strony jezdni drogi wojewódzkiej krawężnikiem prostokątnym wtopionym,
- w celu prawidłowego odwodnienia drogi zaprojektować wyprofilowanie i oczyszczenie rowu na odcinku działki o nr ewid. 390/1,
- zaprojektować przepust pod zjazdem min. Ø 500 z rur PEHD, a wlot i wylot obrobić kamieniem polnym lub kostką kamienną rzędową na betonie (nie stosować elementów prefabrykowanych),
- chodnik zaprojektować prostopadle do osi drogi wojewódzkiej,
- nawierzchnię chodnika projektować utwardzoną z kostki betonowej typu behaton, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C8/10 gr. 15 cm,
- po drugiej stronie jezdni zaprojektować obniżanie krawężnika na szerokości przejścia dla pieszych wraz z wyminą zniszczonych elementów na nowe.

Celem wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) oraz uzgodnienie chodnika należy przedłożyć w WZDW:

- dokumentację techniczną w 3 egzemplarzach, zawierającą:
 - plan orientacyjny,
 - plan sytuacyjny z zaznaczonym sposobem odwodnienia w obrębie zjazdu (na aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych wraz z wymiarowaniem charakterystycznych elementów zjazdu i podaniem spadków),
 - przekrój poprzeczny i podłużny zjazdu,
 - szczegóły konstrukcyjne,
 - opis techniczny.



ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
<http://www.wzdw.pl> e-mail: poczta@wzdw.pl