


- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.
- Połączenia uziołów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
- Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.
- Do zwodu poziomego niskiego należy trwale metalicznie podłączyć wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach (np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.)
- Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzące wystające ponad dach (komuny, ściany przeciwpożarowe, itp.) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką przewodów odprowadzających budynku.

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE		 ATRIMUM JM
LOKALIZACJA	CHELMNO NAD NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1		
OBIEKT	PAWILON WYSTAWIENNICZO - - ADMINISTRACYJNY		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA PIORUNOCHRONNA RZUT DACHU		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		SKALA 1 : 100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Skrzypczak	upr.proj.288/66	FAZA PB
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jolanta Śniedziewska		DATA 12.2015
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Witosławski	upr.proj.71/PW/92	NR RYS. E-3