

L.P.	Nazwa pomieszczenia	kryterium wentylacji	powierzchnia	wysokość	kubatura	typ pomieszczenia	klimatyzacja	temperatura wewnętrzna		ilość ludzi	krotność wymian		ilość powietrza świeżego			oznaczenie systemów					
			m²	m	m³			lato	zima		naw	wyw	nawiew	wywiew	lokalny	nawiew	wywiew	wywiew lokalny			
								°C	°C		[1/h]	[1/h]	m³/h	m³/h	m³/h						
BUDYNEK B PARTER																					
3	Biblioteka	2-4 wym/h	44,00	3,00	132,0	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	3,0	3,0	400	400		N1	W1				
4	Pracownia naukowa	2 wym/h 40m3/os.	17,25	3,00	51,8	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	2,3	2,3	120	120		N1	W1				
5	Korytarz + klatka schodowa	1 wym/h	25,50	3,00	76,5	komunikacja	nie	nie regulowana	20		1,0		75			N1	do WC				
6	Pokój biurowy	2 wym/h	17,85	3,00	53,6	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	2,2	2,2	120	120		N1	W1				
7	WC damskie	wg przyborów	4,10	3,00	12,3	stały pobyt	nie	nie regulowana	20			4,1			50	z komunik		W1/1			
8	WC męskie	wg przyborów	4,10	3,00	12,3	stały pobyt	nie	nie regulowana	20			4,1			50	z komunik		W1/2			
9	Pracownia konserwatorska	2 wym/h	14,80	3,00	44,4	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	3	2,7	2,7	120		120	N1		W1/3			
10	Magazyn opału	grawitacja	5,60	3,00	16,8	magazynowe		nie regulowana	8												
11	Kotłownia	grawitacja	12,30	3,00	36,9	stały pobyt	nie	nie regulowana	8												
RAZEM BUDYNEK B PARTER													145,50				835	640	220		
razem system N1				nawiew ogólny budynek B i D									835								
razem system W1				wywiew ogólny budynek B i D											640						
razem system W1/1				wywiew lokalny WC damskie													50				
razem system W1/2				wywiew lokalny WC męskie													50				
razem system W1/3				wywiew lokalny pracownia konserwatorska													120				
RAZEM N1/W1													835		640		220				
RAZEM BUDYNEK B PARTER													145,50				835	640	220		
BUDYNEK B PIĘTRO																					
16	Komunikacja	1 wym/h	12,40	2,50	31,0	komunikacja	nie	nie regulowana	20		3,5		110			N1	do WC, serwer				
17	Pokój biurowy	2 wym/h 40m3/os.	16,35	2,50	40,9	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	2	2,4	2,4	100	100		N1	W1				
18	Pokój biurowy	2 wym/h 40m3/os.	16,35	2,50	40,9	stały pobyt	nie	nie regulowana	20	2	2,4	2,4	100	100		N1	W1				
19	WC personelu	wg przyborów	4,20	2,50	10,5	sanitarne	nie	nie regulowana	20			4,8			50	z komunik		W1/4			
20	Magazyn	2 wym/h	20,20	2,50	50,5	magazynowe	nie	nie regulowana	20		2,0	2,0	100		100			W1/5			
22	Serwerownia	2 wym/h	11,70	2,50	29,3	magazynowe	nie	nie regulowana	20			2,1		60		z komunik	W1				
RAZEM BUDYNEK B PIĘTRO													81,20				410	260	150		
razem system N1				nawiew ogólny budynek B i D									410								
razem system W1				wywiew ogólny budynek B i D											260						
razem system W1/4				wywiew lokalny WC personelu													50				
razem system W1/5				wywiew lokalny magazyn													100				
RAZEM N1/W1													410		260		150				
RAZEM BUDYNEK B PIĘTRO													81,20				410	260	150		

BUDYNEK C PARTER																					
12	Sala wystawowa	1-2 wym/h h=4	113,60	5,50	624,8	pobyt ludzi	nie	nie regulowana	20			1,5	1,2	910	780		N2	W2			
13	Magazyn	2 wym/h	17,75	3,00	53,3	magazynowe	nie	nie regulowana	20				2,1	110		110	N2		W2/1		
14	Pom. gospodarcze	grawitacja	12,15	3,00	36,5	gospodarcze	nie	nie regulowana	20					grawitacja					G1		
15	Magazyn terenowy	grawitacja	17,75	3,00	53,3	magazynowe	nie	nie regulowana	20					grawitacja					G2		
RAZEM BUDYNEK C PARTER			161,25											1 020	780	110					
razem system N2			nawiew ogólny budynek C											1 020							
razem system W2			wywiew ogólny budynek C												780						
razem system W2/1			wywiew lokalny magazyn													110					
RAZEM N2/W2														1 020	780	110					
RAZEM BUDYNEK D PARTER			161,25											1 020	780	110					
BUDYNEK C PIĘTRO																					
21	Magazyn / Wentylatorownia	2 wym/h	26,20	2,50	65,5	stały pobyt	nie	nie regulowana	20				2,0			130	z Sali wystawowej		W2/2		
RAZEM BUDYNEK C PIĘTRO			26,20													130					
razem system W2/4			wywiew lokalny magazyn													130					
RAZEM N2/W2																130					
RAZEM BUDYNEK C PIĘTRO			26,20													130					
BUDYNEK D PARTER																					
1	Hall	1 wym/h	51,60	2,60	134,2	komunikacja	nie	nie regulowana	20			1,0	1,0	140	140		N1	W1			
2	Komunikacja	1 wym/h	37,40	2,60	97,2	komunikacja	nie	nie regulowana	20			1,0	0,8	100	75		N1	W1			
RAZEM BUDYNEK D PARTER			89,00											240	215	-					
razem system N1			nawiew ogólny budynek B i D											240							
razem system W1			wywiew ogólny budynek B i D												215						
RAZEM N2/W2														240	215	-					
RAZEM BUDYNEK D PARTER			89,00											240	215	-					
RAZEM BUDYNKI			503,15											2 505	1 895	610					
razem system N1			nawiew ogólny budynek B i D											1 485							
razem system W1			wywiew ogólny budynek B i D												1 115						
razem system W1/1			wywiew lokalny WC damskie													50					
razem system W1/2			wywiew lokalny WC męskie													50					
razem system W1/3			wywiew lokalny pracownia konserwatorska													120					
razem system W1/4			wywiew lokalny WC personelu													50					
razem system W1/5			wywiew lokalny magazyn													100					
razem system N2			nawiew ogólny budynek C											1 020							
razem system W2			wywiew ogólny budynek C												780						
razem system W2/1			wywiew lokalny magazyn													110					
razem system W2/2			wywiew lokalny magazyn													130					
RAZEM BUDYNKI			503,15											2 505	1 895	480					